

**wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego**

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego nr ZWiK 2/2016 na :
Zbiornik wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w m. Sucha gm.
Białobrzegi.**

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do toczącego się postępowania przetargowego na realizację zadania pn. **zbiornik wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w m. Sucha gm. Białobrzegi.**

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – przedstawia poniżej wszystkie zapytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w ustawowym terminie, wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza jako urządzenie równoważne zastosowanie zbiornika stalowego łączonego metodą spawania, zabezpieczonego antykorozyjnie farbą z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną- wewnątrz, na zewnątrz dwukrotnie uniwersalną farbą przeciwrdezwną: lub zastosowanie zbiornika stalowego łączonego metodą spawania wykonanego ze stali nierdzewnej, która znacznie wydłuży trwałość zbiornika.

Ad.1.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach jako Zamawiający odpowiadając na w/w pytanie wyjaśnia, że nie dopuszcza się do zastosowania zbiornika stalowego łączonego metodą spawania jako urządzenie równoważne do projektowanego firmy MILTOM.

Pytanie nr 2

Zamawiający w SIWZ wymaga podania w ofercie zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz nazwy Podwykonawcy (o ile jest znany). Natomiast w formularzu ofertowym Zamawiający wymaga podania nazw Podwykonawców bo w przeciwnym razie uzna, że Wykonawca zamierza wykonać zadanie bez udziału Podwykonawców.

Prosimy o wykreślenie uwagi z formularza ofertowego.

Czy zgodnie z ustawą PZP art. 36 ba ust.1, czy Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji Zamówienia możliwość powierzenia jego części Podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie ?

Ad.2.

Zamawiający nie wykreśli zapisów z Formularza ofertowego punkt 7. Składając ofertę Wykonawca posiada wiedzę czy wykona zamówienie przy udziale podwykonawcy, czy samodzielnie. Zamawiający przewiduje na mocy art. 36ba ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia.

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach informuje, że nie przesuwa terminu wyznaczonego na składanie ofert, nie zmienia zapisy SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem:

p.o. DYREKTOR

Ryszard Bogumił