


W POMIESZCZENIU HALLI SPORTOWEJ STOSOWAĆ RURY HERZ PE-RTAL-PE-HD O ŚREDNICY Ø16x2, JAKO ROZDZIAŁACZ STOSOWAĆ RURY O ŚREDNICY Ø75x5.
W POMIESZCZENIU SZATNI ODZIEŻY WIERZCHNIEJ ZAINSTALOWAĆ ZESPÓŁ MIESZĄCO-POMPUJĄCY NP. FIRMY MEIBES.
W POMIESZCZENIACH Z OGRZEWANIEM GRZEJNIKOWYM STSOWAĆ GRZEJNIKI NP. FIRMY STELRAD Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM TYPU NOVELLO. W POMIESZCZENIACH SZATNI DO PRZEBIERANIA, PRZED ZAJECIAMI W.F. ORAZ W POMIESZCZENIACH NATRYSKOWYCH STOSOWAĆ GRZEJNIKI GALWANIZOWANE PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEŃ O DUŻEJ WILGOTNOŚCI TYPU VB



JOANNA OKRASKA
ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź
www.e-architekt.pl telefon 603 035 399

Tytuł opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WOD-KAN. C.O I WENTYLACJI MECHANICZNEJ BUDOWY HALLI SPORTOWEJ POŁĄCZONEJ ŁĄCZNIKIEM Z CZĘŚCIĄ ISTNIEJĄCĄ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KEN W BIAŁOBRZEGACH, PRZY ULICY RZEMIEŚNICZEJ 21/31, DZIAŁKA NR 2309/1

Inwestor:
GMINA BIAŁOBRZEG
PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
24-800 BIAŁOBRZEG

Adres Inwestycji:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. RZEMIEŚNICZA 21/31
DZIAŁKA NR 2309/1, OBRĘB BIAŁOBRZEG
24-800 BIAŁOBRZEG

Autor projektu:
mgr inż. Joanna Arentowicz,
Sprawdzająca:
mgr inż. Mariola Wośńska,
Sprawdzający:
mgr inż. Dawid Bandzierz

upr. nr 80/ 80/ Wł.
upr. nr 365/ 87/ Wł.

Podpis:

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

NR RYS.:
S9

Data:
Sierpień
2015

Skala:
1:100