

URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych

WIIiFS 7011.10.2015

Białobrzegi, dnia 9 lutego 2015r.

wszyscy uczestnicy zapytania ofertowego

dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa szkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach”

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy związane z trwającym zapytaniem ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa szkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach” Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi przedstawia poniżej wszystkie zapytania wraz z odpowiedziami:

Pytania z dnia 4 lutego 2015r.

1. Czy Zamawiający przewiduje zaprojektowanie dwóch niezależnych układów wentylacji mechanicznej ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje/zaleca niezależne dwa układy wentylacji mechanicznej:

- 1). dla głównej sali sportowej
- 2). dla zaplecza (szatnie, sanitariaty, pomieszczenie nauczycielskie)

2. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie hali sportowej o konstrukcji dachu z drewna klejonego, słupy żelbetowe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza konstrukcję dachu z drewna klejonego na słupach żelbetonowych, natomiast ostateczna decyzja podejmie po przedstawieniu analizy ekonomicznej przedstawionej przez wybranego projektanta.

3. Czy instalacje słaboprądowe (teletechniczne) mają zawierać monitoring, p. poż., nagłośnienie?

Odpowiedź:

Tak, instalacje teletechniczne mają zawierać te elementy, nie jest oczekiwaniem Zamawiającego aby obiekt był „budynkiem inteligentnym”.



URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych

4. Czy w wycenie należy uwzględnić przekładkę ciepłociągu o długości około 250m?

Odpowiedź:

Tak, przez teren działki w którym zlokalizowana będzie hala sportowa przebiega kanał c.o., który zasila m.in. szkołę. Kanał trzeba przebudować, tak więc w wycenie prac projektowych należy ten zakres przewidzieć.

5. Czy poniższe założenia programowe odpowiadają założeniom przyjętym przez Zamawiającego, tj:

- hala sportowa 1400m²,
- zaplecze szatniowe 350m²,
- widownia 250m²,

Ogółem powierzchnia użytkowa Sali sportowej – 1900m²


Odpowiedź:

Z zasady tak, natomiast wstępnie przyjmowaliśmy założenie na mniejszy obiekt (główna sal sportowa 26 x 46 m, zaplecze ok. 300m², widownia ok. 150m²).

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

Sporządziła : Ewelina Gębska-Pawłowska


Adres: Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie

Gmina Białobrzegi
NIP 798 14 58 304, REGON 670223304

tel./fax 048 613 25 72

e-mail Wydziału: rrg@bialobrzegi.pl
<http://www.bialobrzegi.pl>