

URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

www.bialobrzegi.pl

IIIiFS. 271.9.2015

Białobrzegi, dnia 25 września 2015r.

wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn. „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia poniżej wszystkie zapytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1)

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 24 września 2015r. zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zastosowania nawierzchnię poliuretanową szwajcarskiego producenta, Firmy Conica, Conipur SW o parametrach jak poniżej:

Tarcie (opór poślizgu)	- stan suchy 78
	-stan suchy 63
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	0,81
Wydłużenia podczas zerwania %	63
Odporność na zużycie, Taber, g	2,99
Zmiana barwy, stosowanie skali szarej	Min.3
Odporność przy przyspieszonym starzeniu:	
1. wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	0,65
2. wydłużenia podczas zerwania, %	59
Amortyzacja, % (23°C)	37
Odkształcenie pionowe, (23°C)	1,9

Ponadto pragnę nadmienić, iż rozbieżność w wartościach parametrów jakie zaistniały w pytaniach są podyktowane faktem korzystania przez konkurencyjne firmy z dwóch różnych badań. Parametry występujące w pytaniu 1 są parametrami z aktualnej normy en 14877:2013, natomiast parametry z pytania 2 są parametrami z badania ITB przeprowadzonego w 2011r.

Odpowiedź pytanie 1).

Zamawiający dopuszcza proponowaną w pytaniu nawierzchnię poliuretanową oraz inne nawierzchnie o następujących parametrach technicznych:

Tarcie (opór poślizgu)	≥ 78 (stan suchy)
	≥ 58 (stan mokry)
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	≥ 0,80
Wydłużenia podczas zerwania %	≥ 56
Odporność na zużycie, Taber, g	≤ 3,02
Zmiana barwy, stosowanie skali szarej	Min.3
Odporność przy przyspieszonym starzeniu:	
a) wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	≥ 0,65
b) wydłużenia podczas zerwania, %	≥ 44
Amortyzacja, % (23°C)	37 +/- 2
Odształcenie pionowe, mm (23°C)	≤ 1,9


Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi informuje, że zmienia stosowne zapisy SIWZ, nie zmienia Ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

Sporządziła: Ewelina Gębska-Pawłowska
Stanowisko: Inspektor
Nazwa Wydziału: Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych
tel. 486132572 wew. 26
e-mail: e.gp@bialobrzegi.pl

Adres: Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
woj. mazowieckie
Tel./fax 048 613 25 72


NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji, Infrastruktury
i Funduszy Strukturalnych
mgr Przemysław Wozniak

NIP 798 12 51 885
REGON 000527641
<http://www.bialobrzegi.pl>
e-mail: bialobrzegi@bialobrzegi.pl