

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego nr ZWiK 8/2017 na :
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla nowo projektowanego osiedla pomiędzy
ul. Rzemieślniczą a Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych w
Białobrzegach.**

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do toczącego się postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla nowo projektowanego osiedla pomiędzy ul. Rzemieślniczą a Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych w Białobrzegach.

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – przedstawia poniżej wszystkie zapytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w ustawowym terminie, wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Według projektu budowy kanalizacji sanitarnej trasa kanału sanitarnego krzyżuje się z ul. Kościelną, Składową i przejściem dla pieszych wzdłuż ulicy Kościelnej. Proszę o podanie sposobu przekroczenia w/w kolizji kanalizacji sanitarnej z przeszkodami i uwzględnienie poprawek w przedmiarze.

Ad.1.

Zamawiający odpowiadając na w/w pytanie wyjaśnia:

Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej pod ulicami należy przyjąć technologie wykonania przeciskiem w rurze stalowej osłonowej o śr. dn.408 lub przewiertem. Długość przecisku pod ul. Kościelną wynosi: 17 mb, pod ul. Składową , mb 12, pod chodnikiem, mb 6. Rurę przewodową ułożyć na płozach, a końce rury osłonowej zabetonować.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie informacji kto ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ad.2.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi wykonawca wg stawek obowiązujących w 2018 roku po złożeniu wniosku do zarządcy drogi.

Pytanie nr 3

Na jaką odległość należy odwieźć drewno, karpiny i gałęzie pochodzące z wycinki drzew uwzględnione w pozycji 50-53 przedmiaru robót.

Ad. 3.

Zamawiający wskaże miejsce składowania drewna w odległości do 1 km od miejsca wycinki.

Pytanie nr 4.

W związku z przedstawionymi do wyceny kształtek i rur z PE (poz 33 i 38 przedmiaru) do budowy wodociągu proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zamianę na rury i kształtki PVC.

Ad.4

Zamawiający dopuszcza zamianę na rury i kształtki PVC zgodne z parametrami STWiOR

Dyrektor ZWiK B-gi
Ryszard Bogumił

p.o. **DYREKTOR**

Ryszard Bogumił