kocioł na paliwo stałe ze sterownikiem

studnia schładzająca

kanał nawiewny typ „Z"/20×20/cm

pompy c.o. 2×25 PO r40 N/30÷60/W

pompa c.t. 25 PO r60 N/45÷90/W

pompa podgrzewacza c.w.u. 25 PO r40 N/30÷60/W

2ϕ40

pompa cyrk. c.w.u. 25PO r30 N/25÷55/W

podgrzewacz c.w.u. poj. 110 L z wężownicą od kotła i z grzałką elektr. N=1.5 kW

SCENA H=50 cm

DWA STANOWISKA POSTOJOWE DLA 2 WOZÓW BOJOWYCH

stół 90/120cm

GARAŻ OSP	NR POM.	RODZ. POM.	RODZ. PODŁ.	P.U. /m2/
	1.01	MAGAZYNEK	beton	26,16
	1.02	GARAŻ OSP	beton	118,98
	1.03	POKÓJ SOCJALNY	gres	8,04
	1.04	NATRYSK	gres	1,85
	1.05	WC	gres	1,20
	1.06	TOALETA	gres	4,84
	1.07	PISUAR	gres	1,21
	1.08	SZATNIA	gres	5,80
			RAZEM:	168,08
ŚWIETLICA WIEJSKA	1.09	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	gres	5,60
	1.10	SKŁAD OPAŁU	gres	4,56
	1.11	KOTŁOWNIA	gres	9,79
	1.12	POKÓJ KONFERENCYJNY	gres	16,69
	1.13	KORYTARZ	gres	15,33
	1.14	TOALETA MĘSKA PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	gres	5,73
	1.15	TOALETA DAMSKA - UMYWALNIA	gres	4,44
	1.16	TOALETA DAMSKA - SANITARIATY	gres	5,73
	1.17	WIEŻA/SCHODY	gres	15,92
	1.18	WIATROŁAP	gres	4,28
	1.19	SZATNIA/HALL	gres	25,87
	1.20	KUCHNIA	gres	12,18
	1.21	POKÓJ POMOCNICZY	gres	7,91
	1.22	SALA ZEBRAŃ	gres	150,58
	1.23	POKÓJ POMOCNICZY	gres	7,91
			RAZEM:	292,52

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM	460,60

INSTALACJE SANITARNE
w BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZE STRAŻNICĄ
wraz z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
m. SUCHA gm. BIAŁOBRZEGI dz. nr geod. 2328/1

RZUT PARTERU - KOTŁOWNIA

Skala 1: 100
p.b.
data 12. 2015

projektowała : inż. J. Sienicka
UAN-II-K-8386/109/87
Sprawdził : mgr inż. Adam Sienicki
MAZ / 0442 / PWOS / 08

Rys. nr **3**